

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Os. Południe 48C w Rybniku”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że w dniu 03.11.2023r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania przetargowego.

Poniżej zamieszczamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

W związku z planowanym udziałem w przetargu pn.: „**Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Os. Południe 48C w Rybniku**” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie (doprecyzowanie) co należy wycenić w poniższych pozycjach kosztorysowych:

- pozycja 90 - montaż instalacji internetowej
- pozycja 91 - instalacja elektryczna

Odpowiedź:

Powyższe pozycje obejmują:

- rozprorowadzenie kabli internetowych kategorii 6 zasilających kamery,
- rejestrator wraz z twardym dyskiem,
- zasilacz POE do kamer,
- kamery (zewnętrzne) tubowe z puszkami (8 sztuk – po dwie na każdy narożnik),
- montaż skrzynki zamykanej na klucz (typu rack) wewnątrz pomieszczenia na rejestrator i zasilacz POE.